

POWIAT GRODZISKI

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 30

tel. 724 18 33, Fax: 724 30 49

NIP: 5201708895, REGON: 013269108

ZP\3\2020

Zamówienia Publiczne

tel. 724 05 01 wew. 202

e-mail: zp@powiat-grodziski.pl

Grodzisk Mazowiecki dnia 16.01.2020r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 08.01.2020 roku na wykonanie „ Budowa miejsc postojowych na posesji przy ulicy Piasta 30 w Milanówku” oznaczenie sprawy ZP.272.1.1.20120

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 501759-N-2020 z dnia 10.01.2020roku).

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej,**” Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) **Zarząd Powiatu Grodziskiego** ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.

I. W związku ze skierowanymi pytaniami o treści:

Pytanie nr 1. Prosimy o wyjaśnienie o jaki rodzaj kostki betonowej należy zastosować. W SIWZ, projekcie budowlanym oraz wykonawczych jest opisana kostka betonowa "porowata" Ponieważ jest to nietypowe określenie rodzaju nawierzchni prosimy o wyjaśnienie o jaką kostkę betonową chodzi. (typową przemysłową typu "Behaton" lub "Holland" albo np. kostkę płukaną bądź szcztokowaną)

Pytanie nr 2. W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej znajdują się czy różne plany sytuacyjne różniące się od siebie (Parking - zagospodarowanie - 05.07.2019-Plan sytuacyjny - drzewa; Parking - zagospodarowanie - 12.2019-Plan sytuacyjny; Projekt wykonawczy zał nr 8a do SIWZ) proszę o jednoznaczne wskazanie który projekt będzie realizowany

Pytanie nr 3. W przekrojach oraz opisie do projektu wykonawczego oraz budowlanego jako ograniczenie chodnika odsuniętym od budynku i utwardzenia przewidzianego dla sam. osobowych zapisano obrzeże 8x30x100cm natomiast w kosztorysie ofertowym dołączonym do przetargu (zał. 8b) nie ma takiej pozycji jest natomiast opornik 12x25x100cm. Jakie ograniczenie należy zastosować ?

W odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:

ad 1). Kostka betonowa porowata:

Nawierzchnia została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwym było przepuszczenie wód deszczowych w głąb jej konstrukcji i tym samym zapewnić możliwość częściowego jej odwodnienia, a

także dopływ wody do korzeni drzew. Kostka porowata, która została zaproponowana, często funkcjonuje również pod nazwami kostka wodoprzepuszczalna, Permeable Paver albo Previous Paver. Alternatywą dla takiej kostki, może być również bardziej popularna kostka ekologiczna z szerokimi fugami wypełnionymi kruszywem (hydrofuga), jeżeli takie rozwiązanie zaakceptuje Inwestor.

ad.2) W trakcie realizacji inwestycji na życzenie Inwestora kilkakrotnie zmieniano propozycję rozwiązania projektu zagospodarowania terenu, stąd prawdopodobnie w dokumentacji pojawiło się kilka planów sytuacyjnych. W załączniku przesyłam ten najbardziej aktualny. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyrażał zgody na wycinkę pewnych drzew stąd konieczność aktualizacji planu zagospodarowania. W załączeniu ostateczny plan zagospodarowania.

ad.3). Chodniki powinny być ograniczone obrzeżami betonowymi tak, jak wrysowano to na przekrojach konstrukcyjnych.

Grodzisk Mazowiecki dnia 16.01.2020 rok.

Sporządził:


**Główny Specjalista
w Samodzielnym Stanowisku
ds. Zamówień Publicznych
Władysław Kuziara**

Zatwierdził:

STAROSTA


Marek Wiezbicki