

Grodzisk Mazowiecki dnia 22.01.2020r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 08.01.2020 roku na wykonanie „ Budowa miejsc postojowych na posesji przy ulicy Piasta 30 w Milanówku” oznaczenie sprawy ZP.272.1.1.20120
(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 501759-N-2020 z dnia 10.01.2020roku).

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej,**” Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) **Zarząd Powiatu Grodziskiego** ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.

I. W związku ze skierowanymi pytaniami o treści:

Mamy kilka pytań odnośnie przetargu:

1. czy uprawnienia budowlane z roku 1974 r. wydane dla technika w specjalności „drogowej” , które Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uznała jako „odpowiadające dzisiejszym uprawnieniom wykonawczym w specjalności drogowej bez ograniczeń” będą Państwa zdaniem wystarczające ? w załączeniu wysyłam skan uprawnień i skan wyjaśnienia Komisji Kwalifikacyjnej,

2. W pozycji nr 46 jest kalkulacja własna – odtworzenie konstrukcji nawierzchni – związana z wymianą krawężnika przy ul. Piasta w ilości 47,82 m – czy to dotyczy tylko wymiany krawężnika ?, czy dotyczy to nawierzchni ? Jeżeli nawierzchni to powinno być podane w m2.
Bardzo proszę o odpowiedź.

3. Czy zamawiający zaakceptuje kostkę betonową "Tetka" jako nawierzchnia jezdni oraz parkingów oraz "Prostokąt" jako nawierzchnia chodników (w załączniku Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz Karta Katalogowa),

4. Ponieważ na projekcie są zaznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych czy należy w wycenie uwzględnić malowanie stanowisk oraz ustawienie znaków drogowych informujących o miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:

ad 1. Tak + opłacona składka za I półrocze 2020 roku (przynależność do PIIB + ubezpieczenie),

ad.2. Zakres projektowanych robót obejmuje wymianę krawężnika, który w części jest w złym stanie technicznym, a który należałoby wykonać w związku z robotami dotyczącymi fragmentu chodnika przy ul. Piasta. Projekt dotyczy wykonania utwardzenia terenu i zakłada pozostawienie nawierzchni ul. Piasta w stanie istniejącym. Z racji, że podczas wymiany krawężnika dojść może do uszkodzenia nawierzchni zlokalizowanej w bezpośrednim jego sąsiedztwie, należało będzie przywrócić ją do stanu takiego jak istniejący lub lepszego. W związku z tym w kosztorysie pojawiła się pozycja kosztorysowa wyrażona w metrach związana bezpośrednio z ewentualnym odtworzeniem konstrukcji nawierzchni uszkodzonej podczas wymiany krawężnika,

ad.3. Zaproponowana kostka jest typową kostką betonową, zatem wydaje mi się, że wykonanie nawierzchni z takiej kostki przy zastosowaniu dość cienkiej fugi nie zapewni nam możliwości odpływu części wód opadowych w głąb nawierzchni konstrukcji utwardzenia terenu. Jeżeli Wykonawca będzie w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla tej kostki, podobne dla tych stosowanych chociażby przy wykorzystaniu kostki brukowej ekologicznej, które zapewni przenikanie części wód opadowych w głąb nawierzchni przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i trwałości nawierzchni, pozostawiam Zamawiającemu do rozważenia akceptację tego rozwiązania.

ad.4. Projekt obejmuje wykonanie wyłącznie utwardzenia terenu, nie zaś rozwiązania dotyczące organizacji ruchu. Zaprojektowane miejsca postojowe są odpowiednie pod wykonanie odpowiedniego dla miejsc dla osób niepełnosprawnych oznakowania, jednak wykonanie takiego oznakowania nie zostało ujęte ani w projekcie, ani w kosztorysie. Wymóg wobec Wykonawcy dla wykonania takiego oznakowania pozostawiam do rozważenia Zamawiającemu.

Grodzisk Mazowiecki dnia 22.01.2020 rok.

Sporządził:

Główny Specjalista
w Samodzielnym Stanowisku
ds. Zamówień Publicznych
Władysław Kuzłara

Zatwierdził:

STAROSTA
Marek Wieźbicki