

Grodzisk Mazowiecki dnia 17.09.2008r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 05.09. 2008 roku na „**Częściową wymianę stolarki okiennej na PCV na I piętrze, parterze i w piwnicach budynku przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim**” nr sprawy ZP\342\27\08 ( Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 219226 – 2008 z dnia 09.09.2008 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia** „ Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20.11.2007r.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.

I. W związku ze skierowanym pytaniem o treści:

- 1). „ Jak należy interpretować § 4 punkt 2 Wzoru Umowy – gdzie ciąży na Wykonawcy obowiązek przyjęcia zgłoszenia wad i usterek we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku oraz punkt 3 – usunięcie zgłoszonych wad i usterek w ciągu 24 godzin od daty ich otrzymania – w okresie np. Świąt czy dni wolnych od pracy? ”,
- 2). „ Czy przyjmują Państwo możliwość wykonania przedmiotu umowy na profilu pięciokomorowym? ”,
- 3). „ Czy wszystkie okna mają być wyposażone w pakiet szybowy jednostronnie bezpieczny?. Czy dopuszczalne jest by miał on współczynnik  $k=1,2$ ? ”.

#### Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:

- Ad 1). Obowiązek przyjęcia zgłoszenia wad i usterek należy traktować jako zgłoszenie w dni robocze ( bez Świąt i dni wolnych od pracy). Termin usunięcia nieprawidłowości w działaniu okien – usunięcie ich przyczyn i skutków nastąpi w terminie podanym przez Państwa w punkcie 5 Formularza ofertowego ( w projekcie umowy występuje zapis 24 godzin – winny być kropki .....). Podobnie jest w przypadku pozostałych usterek.
- Ad 2). W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest zapis iż profile okienne z PCV utwardzonego muszą być co najmniej trzykomorowe, więc tym bardziej dopuszczamy profile pięciokomorowe.
- Ad 3). Wszystkie okna muszą być wyposażone w pakiet szybowy jednostronnie ( od zewnątrz) bezpieczny. Dopuszczamy możliwość by miał on współczynnik  $k = 1,2$ .

Grodzisk Mazowiecki dnia 17.09.2008 rok.

Sporządził:  
**Główny Specjalista**  
w Samodzielnym Stanowisku  
ds. Zamówień Publicznych  
**Władysław Kuziara**

Zatwierdził:  
**STAROSTA**  
**Marek Wleźbicki**