

ZP\538\2006

Grodzisk Mazowiecki dnia 18.12.2006r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 04.12.2006 roku na „Wykonanie dostawy i montażu oznakowania w formie reklamy świetlnej budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Żydowskiej 7 w Grodzisku Mazowieckim”

(Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w Portalu Zamówień Publicznych numer OWP/2006/12/08-1529577), nr sprawy ZP\342\37\06.

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia „Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

W związku ze skierowanym pytaniem o treści:

1. Jakim krojem pisma ma być wykonany napis i numery telefonów?
2. Z czego jest elewacja, jaki tynk, jeśli jest ocieplenie to z czego i jakie grube?
3. Na jakiej wysokości mają odbywać się montaż poszczególnych elementów?
4. Czy trzeba przedstawić projekty wstępne? Jeśli tak to proszę przesłać zdjęcia lokalizacji.

### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

- Ad. 1. Krój liter ma być prosty odpowiadający założonej wysokości 520 mm, rozłożonych w szerokości tak aby umieścić napis na ścianie o szerokości ok. 4000 mm.

- Ad. 2. Ściana, na której montowany ma być napis „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA” wykonana jest jako mur z cegły typu „SILKA” ocieplony z zewnątrz wełną mineralną o grubości 12 cm, pokrytej zaprawą klejową i siatką oraz tynkiem akrylowym. Natomiast słuchawka i dwa numery alarmowe muszą być przytwierdzone do konstrukcji wsporczej, którą wykonuje sam we własnym zakresie Wykonawca. Konstrukcja wsporcza montowana jest na dachu budynku poprzez kotwienie do głowicy attyki i zamocowanie elementów stabilizacyjnych konstrukcji obejmami do dwóch kominów.
- Ad. 3. Montaż napisu „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA” odbywać się będzie na poziomie ok. 6 metrów, natomiast montaż numerów alarmowych i słuchawki z poziomu dachu, do którego zapewniony jest dostęp za pomocą drabiny.
- Ad. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zawiera obowiązku dostarczenia projektu, ale w pkt. IV. 1. 1.3. zawarty jest w ostatnim zdaniu obowiązek, aby oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z możliwościami montażu.

Sporządził:

Główny Specjalista  
Samodzielnym Stanowisku  
ds. Zamówień Publicznych  
Władysław Kuziara

Zatwierdził:

STAROSTA  
Marek Wieźbicki