

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 10.04.2009 roku na „Przebudowę z rozbudową pomieszczeń znajdujących się na I piętrze i w części na parterze budynku położonego przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej – II etap inwestycji” nr sprawy ZP.3431-08/09 ( Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 104992 – 2009 z dnia 15.04.2009 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia** „ Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

I. W związku ze skierowanymi pytaniami o treści:

- 1). „ Czy zamawiający żąda od wykonawcy 3-letniej gwarancji na wykonane roboty, w tym urządzenia, czy też honoruje gwarancję producenta urządzeń/materiałów w przedstawionej przez niego długości, a 3-letniej gwarancji podlegają roboty wykonane na placu budowy?”,
- 2). „ Czy inwestor przewiduje łazienkę dla niepełnosprawnych, jeżeli tak, jakie urządzenia należy wycenić?”,
- 3). „ Czy w pozycji 41 kosztorysu „wod-kan” należy też wycenić szafkę pod zlewozmywak?”,
- 4). „ Czy sterowanie klimakonwektorów ma być dla każdego egzemplarza osobno, czy też dla każdego pomieszczenia lub strefowe?”,
- 5). „ Czy szyb windy ma być wyciągnięty do stropu nad piętrem czy też zakończony na poziomie wysokości kabiny?”

#### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

- Ad 1). Zamawiający wymaga od Wykonawcy 3-letniej gwarancji na wykonane roboty, natomiast na urządzenia Zamawiający honoruje gwarancję producenta tych urządzeń
- Ad 2). Tak, Zamawiający przewiduje łazienkę dla niepełnosprawnych wraz z kompletem urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, tj. umywalka z poręczami i odpowiednim kranem, miska ustępowa wraz z poręczami i odpowiednią spłuczką oraz lustro.

- Ad.3). Tak, w pozycji 41 kosztorysu „wod-kan” należy wycenić szafkę pod zlewozmywak.
- Ad.4). Sterowanie klimakonwektorów ma być dla każdego egzemplarza osobno.
- Ad.5). Szyb windy ma być wyciągnięty do stropu nad piętem

Grodzisk Mazowiecki dnia 30.04.2009 rok.

Zatwierdził:

**STAROSTA**  
  
Marek Wieźbicki