

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 25.06.2009 roku na Wykonanie „ Nadbudowy tarasu budynku Starostwa przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim „, oznaczenie sprawy ZP\3431-14\09 ( Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 210736 – 2009 z dnia 26.06.2009 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38. ust. 4 o treści: „**W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia** „, Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20.11.2007r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

##### **I. W związku ze skierowanym pytaniem o treści:**

1). „ W kosztorysie instalacji elektrycznych w pozycjach 1,2 i 3 brak jest podanych rodzajów przewodów. Bardzo proszę o uzupełnienie opisu”

##### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

W pozycji 1 kosztorysu robót elektrycznych ( załącznik Nr 4 b do SIWZ) występuje przewód kabelkowy YDY 3 x 1,5 mm, w pozycji 2 kosztorysu przewód UTP 4 x2x0,5 mm kat. 6, zaś w pozycji 3 kosztorysu przewód YDY p 3 x 2,5 mm.

Brak szczegółowych danych dotyczących przewodów wynika z załączenia kosztorysu w wersji uproszczone. W celu wyjaśnienia pozostałych pozycji dołączono do materiałów przetargowych kosztorys ślepy załącznik Nr 4 c do SIWZ – patrz BIP przetargi.

2). „ Proszę o udostępnienie załącznika nr 6 do SIWZ, gdyż załącznik udostępniony na stronie internetowej nie otwiera się ( pokazuje błąd”.

##### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

Poprawiono udostępnienie załącznika na stronie internetowej.

3).” Proszę również o udostępnienie szczegółowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej”.

##### **Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

W dokumentacji załącznik Nr 8 do SIWZ brak jest wykazu stolarki okiennej i drzwiowej, lecz są podane okna i drzwi przewidziane do osadzenia w murowanych ścianach tarasu takie jak okno aluminiowe O1 o wymiarach 135/185 cm, okno z PCV O2 o wymiarach 120/280 cm oraz drzwi D2 o wymiarach 209/280 i D3 o wymiarach 90/280. Drzwi wewnętrzne typu D1 o wymiarach 90/200 cm. Ze względu na zbyt bliskie położenie sąsiedniego budynku ( strefa pożarowa ) zachodzi konieczność wymiany istniejącej stolarki okiennej z PCV w szczycie na aluminiową o

odporności ogniowej EI60 – dwa okna na parterze i jedno okno na piętrze o wymiarach 130 x 180 centymetrów w świetle otworu oraz wymiana 3 sztuk drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych z klatki schodowej na piętrze na aluminiowe o odporności ogniowej EI30 o wymiarach w świetle otworu (wraz z ościeżnicą drewnianą 144 x 250 cm), zaś same skrzydło 120 x 240 centymetrów. Podział stolarki aluminiowej na dwa skrzydła o wymiarach 90 i 30 centymetrów i wysokości 240 cm (dopuszczalne stałe naświetle nad drzwiami o wysokości 40 cm. Drzwi wyposażone w pochwyt, samozamykacz i dwa dobre zamki. Drzwi wejściowe do sekretariatu (na wprost z klatki schodowej) całkowicie przeszklone, zaś skrajne (dwa pozostałe) pełne. Całość stolarki okiennej i drzwiowej z szybami typu P4. Stolarka przewidziana do wymiany jest pokazana na rysunkach Nr 2 i 3 dokumentacji technicznej oraz w widokach elewacji budynków. Bliższe dane zamieszczono również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 7 do SIWZ). Rzeczywiste wymiary otworów w murze na drzwi na klatce schodowej będą znane po demontażu starych drzwi dwuskrzydłowych (możliwość wzmocnień konstrukcji dodatkowymi belkami drewnianymi – nadproża). Dodatkowo 1 okno na klatce schodowej jest przewidziane do realizacji oddymienia (sterowane siłownikiem).

Grodzisk Mazowiecki dnia 10.07.2009 rok.

Sporządził:

**Główny Specjalista**  
w Samodzielnym Stanowisku  
ds. Zamówień Publicznych  
*Władysław Kuziara*

Zatwierdził:

**STAROSTA**  
*Marek Wieźbicki*  
**WICESTAROSTA**  
*Andrzej Składanek*