

Grodzisk Mazowiecki dnia 06.06.2018r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z dnia 28.05.2018 roku na  
**„ Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Daleka 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”** oznaczenie sprawy ZP.272.6.2018 (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 565596- N - 2018 z dnia 29.05.2018 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.**

**Dotyczy zadania pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynku Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim ...”**

**Nr sprawy: ZP.272.1.6.2018**

W związku z chęcią uczestnictwa w w/w postępowaniu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Proszę o określenie z jakiej jakości stali nierdzewnej wykonać piony, podejścia pod piony i gałzki grzejnikowe – Inox 1.4404, czy Inox 1.4521?
2. Zgodnie z zapisami SIWZ zakres prac objętych niniejszym przetargiem określa przedmiar – Załącznik nr 8. Po analizie dokumentacji wykonawczej zauważono duże braki i niezgodności między dokumentacją, a przedmiarem robót. Czy Wykonawca ma wypełnić cenami załączony przedmiar, czy rzetelnie wycenić zamówienie?

Przypominam, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek przedstawienia i przygotowania dokumentacji w sposób czytelny, jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Precyzuje to Art. 29 pkt 1 i pkt 2 oraz Art. 30 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

Zgodnie z Art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), proszę o publikację w/w zgłoszonych zapytań w celu zapewnienia uczciwej konkurencji. Złożone zapytania mają istotny wpływ na cenę oferty. Błąd lub niedopatrznie Wykonawców może skutkować różnicą w kwocie złożonej oferty.

**W odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:**

#### **Ad. 1 Rury instalacyjne typu INOX**

Do produkcji rur (cienkościenne, ze szwem) i złączek używana jest stal stopowa (nierdzewna) chromowo-niklowo-molibdenowa X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316; stal stopowa chromowo-niklowo-molibdenowa Nr 1.4404, AISI 316L oraz stal stopowa chromowo-molibdenowo-tytanowa X2CrMoPi18-2 Nr 1.4521 wg DIN-EN 10088, AISI 444.

Zawartość molibdenu (min. 2,2%) decyduje o wysokiej odporności na korozję. Zgodnie z dyrektywą EU 98, zawartość niklu w stopie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu tego metalu w wodzie pitnej (0,02 mg/l). Należy zastosować rury Inox 1.4404.

Ad. 2 Wykonawca (Oferent) ma wypełnić cenami załączony Formularz ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ. Nie jest to przedmiar robót tylko kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. Rozliczenie zadania jest za pomocą umowy ryczałtowo- ilościowej. Stałe są ceny jednostkowe z oferty a ilość robót wynikają z ilości rzeczywiście wykonanych prac. Ewentualne rozbieżności w dokumentacji dotyczące przedmiaru robót korygowane będą na podstawie rzeczywistego, zrealizowanego obmiaru robót, potwierdzonego przez Zamawiającego.

Grodzisk Mazowiecki dnia 06.06.2018 rok.

Zatwierdził:

STAROSTA  
  
Marek Wiezbicki